Palo h=12.00 m tipo iGuzzini modello Mini Nuvola
Palo h=0.80 m tipo iGuzzini modello Dart
Illuminazione ad incasso a pavimento proiettore tipo Guzzini modello LIGHT UP-WALK
Proiettore IP65 corpo in alluminio pressofuso diffusore in vetro con lampada JM-TS 150 W
Cavidotto diam 110 mm interrato profondità minima 0,7 m
Pozzetto in calcestruzzo coperchio carrabile in ghisa dim 40x40 cm
Cavidotto linea telefonica diam 63 mm interrato profondità minima 0,7 m
Pozzetto in calcestruzzo coperchio carrabile in ghisa dim 40x40 cm

DISTRIBUTORI CARBURANTI

AREA LAVAGGIO

GRUPPO ELETTROGENO

Locale Consegna Energia Elettrica

LOCALE GRUPPO DI POMPAGGIO

incasso

h=12 m
h=0.80 m

Scala 1/100

INSTALLAZIONE DI LAMPIONE DA GIARDINO



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DI LAMPIONE DA GIARDINO DI CLASSE II

REGIONE SICILIANA

UFFICIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

RUP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO PER LA NUOVA SEDE DI DISTACCAMENTO VV.F. DI AUGUSTA (SR)
1° STRALCIO

ELABORATO: C.2.4
FINJ 2

OGGETTO: IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA

PROGETTO: ESECUTIVO

PROGETTISTI: ING. ANNA PARRINO, ARCH. RAFFAELE VITIELLO

ADEMPIMENTI SICUREZZA: ING. MAURIZIO SCHILLACI, GEOL. CINZIA BURRERI

NUMERO	DATA	OGGETTO REVISIONE	SCALA	FOGLIO
			1/100	