



COMUNE DI AUGUSTA
LIBERO CONSORZIO DEL COMUNE DI SIRACUSA

ORDINANZA N° 1 del 12/02/2020

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n.49 del 25/10/2019 con la quale per motivi di salvaguardia della salute pubblica è stato vietato l'utilizzo dell'acqua potabile del pozzo della Villa Comunale;

VISTA la nota prot. n. 180 dell'11/02/2020 trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Distretto di Augusta acquisita al protocollo generale del Comune di Augusta in data 12/02/2020 al n. 9838, con la quale si comunica la possibilità di revocare l'Ordinanza sindacale di cui in epigrafe;

VISTO il giudizio di qualità/idoneità d'uso al consumo umano;

PRESO ATTO del rientro nella norma dei parametri delle analisi de quo;

VISTO il Testo Unico Leggi Sanitarie,

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA LA REVOCA

Per i motivi sopra esposti
dell'Ordinanza n° 49 del 25/10/2019 inerente il divieto d'uso dell'acqua, per usi potabili e alimentari.

DISPONE

Che la presente revoca sia adeguatamente pubblicizzata su sito del Comune di Augusta, all'Albo pretorio dello stesso;

Di inviare la presente al Prefetto di Siracusa e a tutte le forze dell'Ordine operanti nel territorio.

DEMANDA

Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 gg. o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg..

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sul presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore A.L.P.P. F.F.

Georgio M. Sulano

IL SINDACO

Avv. M. Concetta Di Pietro



U
COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
Protocollo N.0010285/2020 del 12/02/2020



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA

Web: www.asp.sr.it

DISTRETTO DI AUGUSTA

UU. OO. IGIENE AMBIENTI DI VITA e IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

UFFICIO AUGUSTA C.da Granatello Tel 0931 989391/2/3 - Fax 0931 989393

UFFICIO MELILLI Via Martiri Di Via Fani s.n. Tel/Fax 0931 951250

Prot. 180

del 11/02/2020

OGGETTO: Ordinanza Sindacale 49 del 25.10.2019 Divieto di utilizzo potabile dell'acqua in distribuzione nel quartiere "Isola" – "Centro Storico" di Augusta.

Seguito della richiesta, del 05/02/2020, di parere per revoca dell'O.S. in oggetto.

Al Sig. Sindaco

e p.c. Al Resp. UTC LL.PP.

Augusta

protocollocomunediaugusta@pointpec.it
carmelo.bramato@comune.augusta.sr.it

A distanza di oltre tre mesi dall'emissione della O.S. 49 del 25.10.2019 - Divieto di utilizzo potabile dell'acqua in distribuzione nel quartiere "Isola" "Centro Storico" di Augusta (per il seguito solo *pozzo*) – si relaziona sulla situazione dell'acqua emunta dallo stesso.

Ricevute le relazioni da parte del Resp. del IV Settore del Comune di Augusta, del 13/01/2020 e del 05/02/2020, quella del 05/02/2020 con referti delle analisi *controlli interni* delle acque emunte dal pozzo e rete.

Re-immissione in rete dell'acqua, effettuata successivamente alle prime analisi *controlli interni* del 29/01/2020, a presumibile conclusione dei lavori di re-incamiciatura effettuati dalla ditta "Trivelsonda srl".

Ricevute in data odierna i referti dal LSP delle nostre analisi di *controllo esterno*, campionamento del 03/02/2020, delle acque emunte dal pozzo.

Dalle stesse si evince:

Controllo microbiologico, **assenza** di batteri sia da contaminazione ambientale che fecale;


Controllo chimico: torbidità con valori all'interno di quelli previsti, cloruri intorno a 300 mg/l, ione ammonio intorno al valore consentito di 0,5 mg/l.

Da tutto quanto esposto apparirebbe una compatibilità dell'acqua emunta dal pozzo alla destinazione ad uso umano della stessa. Pertanto, compatibilmente alle altre notizie a Sua disposizione, si demanda alla S.V. sulla possibile revoca della O.S..

Non vanno tuttavia misconosciute alcune problematiche che continuano a compromettere una definitiva stabilità della qualità dell'acqua emunta dal pozzo.

- ✓ Notizie di re-intorbidamento dell'acqua dopo stacco/riattacco;
- ✓ Mancata relazione geologica, con sondaggio elettrico e conoscenza esatta della stratigrafia del terreno e, pertanto, assenza di notizie certe sul terreno dove si è innestata la nuova camicia;
- ✓ Incertezza sui materiali presenti sul fondo del pozzo;
- ✓ Incertezza sullo stato del *vecchio* pozzo vicino, in quanto le perforazioni, al cessare dell'uso per qualsiasi motivo (crolli e/o deterioramento della falda), devono essere dotate di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano lo sconfinamento permanente dell'acqua dal sito originario.

Pertanto, secondo i principi del Water Safety Plans, occorre gestire l'alto rischio di questo pozzo indispensabile alla fornitura di acqua destinata ad uso umano al Centro Storico di Augusta.



IL RESPONSABILE U.O.S.
(Dr. Vincenzo INGALLINELLA)

E
COMUNE DI AUGUSTA
Comune di Augusta
Protocollo N. 0009838/2020 del 12/02/2020



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LL.PP.

Prot. n. 10219

Augusta, 12/02/2020

Al Sindaco
All'Assessore ai LL.PP.
Al Segretario Generale

OGGETTO: Disposizione provvedimento di revoca Ordinanza n° 49 del 25/10/2019 inerente il divieto di utilizzo dell'acqua, per usi potabili e alimentari.

Parere di regolarità tecnica

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n.49 del 25/10/2019 con la quale per motivi di salvaguardia della salute pubblica è stato vietato l'utilizzo dell'acqua potabile del pozzo della Villa Comunale;

VISTA la nota prot. n. 180 dell'11/02/2020 trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa – Distretto di Augusta acquisita al protocollo generale del Comune di Augusta in data 12/02/2020 al n. 9838, con la quale si comunica la possibilità di revocare l'Ordinanza sindacale di cui in oggetto;

APPRESO dalla predetta nota la *“compatibilità dell'acqua emunta dal pozzo alla destinazione ad uso umano”*;

VISTO il giudizio di qualità/idoneità d'uso al consumo umano.

PRESO ATTO del rientro nella norma dei parametri delle analisi de quo;

VISTO il Testo Unico Leggi Sanitarie,

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000.

Per i motivi sopra esposti esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica alla presente proposta di revoca dell'Ordinanza n° 49 del 25/10/2019 inerente il divieto di utilizzo dell'acqua, per usi potabili e alimentari.

Responsabile del IV Settore F.F.



Geom. M. Sulano