

	<b>COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ</b>	Allegato 4 PS 50
	Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l.	

<b>COMUNICAZIONE DI EVENTO IMPREVISTO E/O INCIDENTALE</b>
---

La presente comunicazione è valida ai sensi del

- Decreto Assessoriale del 14 giugno 2006 (Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 18 Agosto 2006 parte 1 n°39)
- Ordinanza Sindacale n°29 del 12 Agosto 2004 del Comune di Augusta
- Ordinanza Sindacale n°14436 del 05 Luglio 2004 del Comune di Melilli
- Pianificazione di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (PEE), approvato con Decreto Prefettizio del 21/12/2018

Località	Augusta	Data	09/05/2024	Ora	12:35	Messaggio n°	#25
----------	---------	------	------------	-----	-------	--------------	-----

A	Comune di Augusta	email	protocollocomunediaugusta@pointpec.it
	ARPA Siracusa	email	arpa@pec.arpa.sicilia.it
	Comune di Melilli	email	protezione.civile@pec.comune.melilli.sr.it
	Provincia Regionale Siracusa	email	decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
	Prefettura di Siracusa	email	protocollo.prefsr@pec.interno.it
	Comando Prov. Vigili del Fuoco Siracusa	email	com.siracusa@cert.vigilfuoco.it com.salaop.siracusa@cert.vigilfuoco.it so.siracusa@vigilfuoco.it
	Direzione Regionale Vigili del Fuoco	email	dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
	Capitaneria di Porto	email	cp-augusta@pec.mit.gov.it
	CIPA Priolo	email	cipasr@pec.it
	Comune di Siracusa	email	sindaco@comune.siracusa.legalmail.it
	Comune di Priolo	email	ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
	Sindaco di Augusta	email	sindaco@comunediaugusta.it
	Comune di Priolo	email	protezione.civile@pec.comune.priologargallo.sr.it

Desideriamo informarVi che si è verificato/si verificherà il seguente evento:

<input checked="" type="checkbox"/>	Sfiacciamento torcia	Data		Ora	
	Emissioni fumose	Data		Ora	
	Emissioni per sversamento Prodotti Liquidi	Data		Ora	
	Emissioni per fuoriuscita prodotti gassosi	Data		Ora	
	Emissioni di Polveri	Data		Ora	
	Rumorosità	Data		Ora	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fermata Impianti	Data	09/05/2024	Ora	c.a. 02:00


	<b>Durata stimata dell'evento:</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	In corso di definizione

<b>Causa dell'Evento</b>	
<input type="checkbox"/>	Fuori servizio
<input type="checkbox"/>	Rottura Tubazione/Apparecchiature
<input checked="" type="checkbox"/>	Altro (descrivere) : <b>upset elettrico da fonte esterna conseguente alle condizioni meteo avverse</b>

<b>Punto di Origine dell'Evento</b>	
<input type="checkbox"/>	Torcia
<input checked="" type="checkbox"/>	Impianti <b>MEK</b>
<input type="checkbox"/>	Serbatoio
<input type="checkbox"/>	Oleodotto

<b>Eventuali Sostanza/e Coinvolta/e</b>	

<b>Altre notizie</b>	Quanto segue ad integrazione della comunicazione #24 del 09/05/2024 delle ore 04:40: a valle dell'evento di upset elettrico esterno, conseguente alle condizioni meteo avverse, si è reso necessario provvedere alla fermata dell'impianto MEK alle ore 02:00 per esigenze di bilancio vapore.
----------------------	--



per ulteriori informazioni rivolgersi a

sig. TPT

Tel\_ 0931517259/3485815815

PORTINERIA CENTRALE

Tel\_ 0931517238

p.s.: L'Azienda si impegna a comunicare agli Enti in indirizzo qualsiasi variazione al programma dei tempi sopra indicati se avente attinenza con gli aspetti ambientali.