سوناطراك sonatrach	COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ	Allegato 4 PS 50
	Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l.	

	COMUNICAZIONE DI EVENTO IMPREVISTO E/O INCIDENTALE	

La presente comunicazione è valida ai sensi del

- Decreto Assessoriale del 14 giugno 2006 (Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 18 Agosto 2006 parte 1 n°39)
- Ordinanza Sindacale n°29 del 12 Agosto 2004 del Comune di Augusta
- Ordinanza Sindacale n°14436 del 05 Luglio 2004 del Comune di Melilli
- Pianificazione di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (PEE), approvato con Decreto Prefettizio del 21/12/2018

Località	Augusta	Data	**24/09/2024**	Ora	**12:10**	Messaggio n°	**#49**

A	Comune di Augusta	email	protocollocomunediaugusta@pointpec.it
	ARPA Siracusa	email	arpa@pec.arpa.sicilia.it
	Comune di Melilli	email	protezione.civile@pec.comune.melilli.sr.it
	Provincia Regionale Siracusa	email	decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
	Prefettura di Siracusa	email	protocollo.prefsr@pec.interno.it
	Comando Prov. Vigili del Fuoco Siracusa	email	com.siracusa@cert.vigilfuoco.it
			com.salaop.siracusa@cert.vigilfuoco.it
			so.siracusa@vigilfuoco.it
	Direzione Regionale Vigili del Fuoco	email	dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
	Capitaneria di Porto	email	cp-augusta@pec.mit.gov.it
	CIPA Priolo	email	cipasr@pec.it
	Comune di Siracusa	email	sindaco@comune.siracusa.legalmail.it
	Comune di Priolo	email	ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
	Sindaco di Augusta	email	sindaco@comunediaugusta.it
	Comune di Priolo	email	protezione.civile@pec.comune.priologargallo.sr.it

Desideriamo informarVi che si è verificato/si verificherà il seguente evento:

X	Sfiaccolamento torcia	Data	24/09/2024	Ora	09:00 circa
	Emissioni fumose	Data		Ora	
	Emissioni per sversamento Prodotti Liquidi	Data		Ora	
	Emissioni per fuoriuscita prodotti gassosi	Data		Ora	
	Emissioni di Polveri	Data		Ora	
	Rumorosità	Data		Ora	
X	Fermata Impianti	Data	24/09/2024	Ora	09:00 circa

	Durata stimata dell'evento:
X	In fase di valutazione

	Causa dell'Evento
	Fuori servizio
	Rottura Tubazione/Apparecchiature
X	Altro (descrivere) : **upset elettrico su rete TERNA**

	Punto di Origine dell'Evento	
	Torcia	
X	Impianti	**R5 – Butamer**
	Serbatoio	
	Oleodotto	

Eventuali Sostanza/e Coinvolta/e			

Altre notizie	Per guasto su rete elettrica esterna si è attivato l'isolamento della Raffineria dalla RTN esterna (cosiddetto assetto "in isola"), tuttora in essere.

Distinti Saluti

per ulteriori informazioni rivolgersi a sig. TPT Tel 0931517259/3485815815
PORTINERIA CENTRALE Tel 0931517238

p.s.: L'Azienda si impegna a comunicare agli Enti in indirizzo qualsiasi variazione al programma dei tempi sopra indicati se avente attinenza con gli aspetti ambientali.