sonatrach	COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLE AUTORITÀ	Allegato 3 PS 50
	Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l.	

	COMUNICAZIONE PREVENTIVA INTERVENTO PROGRAMMATO	

La presente comunicazione è valida ai sensi del

- Decreto Assessoriale del 14 giugno 2006 (Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 18 Agosto 2006 parte 1 n°39)
- Ordinanza Sindacale n°29 del 12 Agosto 2004 del Comune di Augusta
- Ordinanza Sindacale n°14436 del 05 Luglio 2004 del Comune di Melilli
- Pianificazione di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (PEE), approvato con Decreto Prefettizio del 21/12/2018

Località	Augusta	Data	13/03/2025	Ora	20:00	Messaggio n°	#08

A	Comune di Augusta	email	protocollocomunediaugusta@pointpec.it
	ARPA Siracusa	email	arpa@pec.arpa.sicilia.it
	Comune di Melilli	email	protezione.civile@pec.comune.melilli.sr.it
	Provincia Regionale Siracusa	email	decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
	Prefettura di Siracusa	email	protocollo.prefsr@pec.interno.it
	Comando Prov. Vigili del Fuoco Siracusa	email	com.siracusa@cert.vigilfuoco.it
			com.salaop.siracusa@cert.vigilfuoco.it
			so.siracusa@vigilfuoco.it
	Direzione Regionale Vigili del Fuoco	email	dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
	Capitaneria di Porto	email	cp-augusta@pec.mit.gov.it
	CIPA Priolo	email	cipasr@pec.it
	Comune di Siracusa	email	sindaco@comune.siracusa.legalmail.it
	Comune di Priolo	email	ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
	Sindaco di Augusta	email	sindaco@comunediaugusta.it
	Comune di Priolo	email	protezione.civile@pec.comune.priologargallo.sr.it
	Comune di Melilli	email	gabinettosindaco@comune.melilli.sr.it
	Sindaco di Melilli	email	sindaco@pec.comune.melilli.sr.it

Desideriamo informarVi che è previsto il seguente intervento:

	Serbatoio	Numero		Capacità		Prodotto	
	Svuotamento	Dal			Al		
	Bonifica						
	Manutenzione	Dal			Al		

	Oleodotto	Identificativo		Prodotto	
	In servizio				
	Apertura	Dal		Al	
	Bonifica	Dal		Al	
	Manutenzione	Dal		Al	

	Impianto	Identificativo				
	Fermata Controlli/Manutenzione		Dal		Al	
	Possibilità Sfiaccolamento		Dal		Al	
	Emissione di Polveri		Dal		Al	
	Rumorosità		Dal		Al	

	Fumosità per Utilizzo del Campo Prove Antincendio per Addestramento				
	Previsione durata	Dal		Al	

X	**Altro**	**Manutenzione punto di connessione della rete elettrica nazionale (TERNA) con la rete elettrica di Raffineria**			
	Previsione durata	Dal	**14/03/2025**	Al	**16/03/2025**

Altre notizie	Si comunica che dal 14 al 16 marzo 2025 si provvederà alla manutenzione straordinaria del punto di connessione della rete elettrica nazionale (TERNA) con la rete elettrica di Raffineria. Durante tali interventi manutentivi occorrerà procedere al completo isolamento elettrico da TERNA: la Raffineria sarà in "assetto isola", ovvero con sola produzione di energia elettrica da parte del turbogeneratore GTG501. In conseguenza del carico elettrico molto basso, a causa della contestuale fermata per manutenzione di tutte le altre unità di Raffineria, l'unità cogenerativa GTG501-WHB501 così come previsto da design costruttivo in caso di isolamento dalla rete elettrica esterna, si troverà ad operare in una temporanea modalità di combustione con emissione di NOx non ottimizzata.

per ulteriori informazioni rivolgersi a sig/ TPT Tel 0931517259/3485815815
PORTINERIA CENTRALE Tel 0931517238

p/s/: L'Azienda si impegna a comunicare agli Enti in indirizzo qualsiasi variazione al programma dei tempi sopra indicati se avente attinenza con gli aspetti ambientali/