

Augusta, 31 ottobre 2025

Spett.le

ISPRA

(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Spett.le

COMUNE DI MELILLI

(sindaco@pec.comune.melilli.sr.it)

Spett.le

COMUNE DI AUGUSTA

(protocollocomunediaugusta@pointpec.it;
sindaco@comunediaugusta.it)

P.c. Spett.le

ARPA

(arpa@pec.arpa.sicilia.it)

Oggetto: CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA –Prescrizione n°30 del PIC - Evento del 31 ottobre 2025

Facendo seguito alla comunicazione avente oggetto “*CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Manutenzione straordinaria impianti terzo quadrimestre 2025*” inviata in data 1° ottobre 2025, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla prescrizione n°30 del Parere Istruttorio Conclusivo, con la presente comunica quanto segue.

In data 31 ottobre 2025, alle ore 03:35 circa, si è verificata la fermata dell’impianto Zolfo 1, come riportato nella comunicazione trasmessa alle autorità locali in pari data (vedasi Appendice 1). Si evidenzia che la sezione Zolfo 2 risulta tuttora in manutenzione, come già comunicato nella nota sopra richiamata.


Le attività di ripristino delle condizioni operative dell’impianto Zolfo 1 sono state eseguite nel più breve tempo possibile, concludendosi dopo meno di un’ora.

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
con socio unico

Raffineria di Augusta

Per il Gestore

Ing. Vincenzo Occhipinti



Raffineria di Augusta
Contrada Marcellino
C.P. 88 - 96011 Augusta (SR)

Deposito Augusta
S.P. Ex S.S.114 Km.135,415
96011 – Augusta (SR)

Deposito Palermo
Via Messina Marine, 813
90121 Palermo (PA)

Deposito Napoli
Via Nuova delle Brecce, 127
80147 – Napoli (NA)

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico
scaggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di Sonatrach Petroleum Investment Corporation B.V.
Sede Legale Via Alessandro Manzoni n° 38
Cap 20121 – Milano
Capitale sociale di Euro 500.000.000,00 int. vers.
N. REA: MI-2529134
P.IVA/C.F.: 10410680960

Appendice 1

Comunicazione trasmessa in data 31/10/2025 alle
autorità locali per fermata imprevista impianto Zolfo 1

	COMUNICAZIONE ALLE AUTORITÀ		Allegato 4 PS 50
	Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l.		

COMUNICAZIONE DI EVENTO IMPREVISTO E/O INCIDENTALE		
---	--	--

La presente comunicazione è valida ai sensi del

- Decreto Assessoriale del 14 giugno 2006 (Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 18 Agosto 2006 parte 1 n°39)
- Ordinanza Sindacale n°29 del 12 Agosto 2004 del Comune di Augusta
- Ordinanza Sindacale n°14436 del 05 Luglio 2004 del Comune di Melilli
- Pianificazione di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (PEE), approvato con Decreto Prefettizio del 21/12/2018

Località	Augusta	Data	31/10/2025	Ora	07:15	Messaggio n°	#51
----------	---------	------	------------	-----	-------	--------------	-----

A	Comune di Augusta	email	protocollocomunediaugusta@pointpec.it
	ARPA Siracusa	email	arpa@pec.arpa.sicilia.it
	Comune di Melilli	email	protezione.civile@pec.comune.melilli.sr.it
	Provincia Regionale Siracusa	email	decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
	Prefettura di Siracusa	email	protocollo.prefsr@pec.interno.it
	Comando Prov. Vigili del Fuoco Siracusa	email	com.siracusa@cert.vigilfuoco.it
			com.salaop.siracusa@cert.vigilfuoco.it
			so.siracusa@vigilfuoco.it
	Direzione Regionale Vigili del Fuoco	email	dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it
	Capitaneria di Porto	email	cp-augusta@pec.mit.gov.it
	CIPA Priolo	email	cipasr@pec.it
	Comune di Siracusa	email	sindaco@comune.siracusa.legalmail.it
	Comune di Priolo	email	ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
	Sindaco di Augusta	email	sindaco@comunediaugusta.it
	Comune di Priolo	email	protezione.civile@pec.comune.priologargallo.sr.it
	Comune di Melilli	email	gabinettosindaco@comune.melilli.sr.it
	Sindaco di Melilli	email	sindaco@pec.comune.melilli.sr.it

Desideriamo informarVi che si è verificato/si verificherà il seguente evento:

	Sfiaccolamento torcia	Data		Ora	
	Emissioni fumose	Data		Ora	
	Emissioni per sversamento Prodotti Liquidi	Data		Ora	
	Emissioni per fuoriuscita prodotti gassosi	Data		Ora	
	Emissioni di Polveri	Data		Ora	
	Rumorosità	Data		Ora	
x	Fermata Impianti	Data	31/10/2025	Ora	02:30 c.a.

	Durata stimata dell'evento:
x	Vedi note

	Causa dell'Evento
	Fuori servizio
	Rottura Tubazione/Apparecchiature
x	Altro (descrivere) : Avverse condizioni meteo

	Punto di Origine dell'Evento
	Torcia
x	Impianti
	Serbatoio
	Oleodotto
	SCANFINER; VPS1; T5HF; ZOLFO-1

	Eventuali Sostanza/e Coinvolta/e

Altre notizie	Il T5HF e lo Zolfo-1 sono già stati riavviati. Per le altre due unità sono in corso le attività di ripristino. Non si esclude la possibilità di sfiaccolamenti durante la fase di riavviamento
----------------------	--

Distinti saluti


per ulteriori informazioni rivolgersi a

sig. TPT

PORTINERIA CENTRALE

Tel. 0931517259/3485815815

Tel. 0931517238